



QUEROSENO

DETERMINACIONES	ESPECIFICACIONES		MÉTODO DE ENSAYO
	Mín.	Máx.	
Color	Rojo		Visual
Corrosión en lámina de Cobre (3 horas a 100°C)		1	ASTM D 130
Azufre, % en peso		0.20	ASTM D 1266 ASTM D 4294
Agua y sedimento, % en vol.		0.05	ASTM D 2709
Punto de Inflamación TAG, °C	38		ASTM D 56
Punto de humo, mm	22		ASTM D 1322
Destilación: % Recuperado a 200°C	35	275	ASTM D 86
Punto Final, °C			
Furfurol (testigo)	contiene		ANCAP 045